



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

**Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Исследовательский центр
высоковольтного оборудования»**

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21PB33

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 188668, РОССИЯ, Ленинградская область, район Всеволожский, Лесколовская
волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит.Д.**

адреса мест осуществления деятельности

**2. 188668, РОССИЯ, Ленинградская область, район Всеволожский, Лесколовская
волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит.Б.**

адреса мест осуществления деятельности

**3. 188668, РОССИЯ, Ленинградская область, район Всеволожский, деревня Лесколово,
Земельный участок 47:07:0153001:4056.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

188668, РОССИЯ, Ленинградская область, район Всеволожский, Лесколовская волость, дер. Лесколово, д. б/н, лит.Д.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.1.4);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Внешний вид упаковки	соответствует/не соответствует -
1.2.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.1.4);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Комплектность	соответствует/не соответствует -
1.3.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.1.4);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.1.4); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки;	27.90.40.190;	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
1.5.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.1.5); Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Геометрические размеры	- от 0,001 до 50000 (мм)
1.6.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.1.6); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Условия монтажа	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ Р 51155-2017 (п.п. 5.1.7, 5.1.8); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Затяжка резьбовых соединений	выдерживает/не выдерживает -
1.8.	ГОСТ Р 51155-2017 (5.1.10); Неразрушающий контроль; магнитный метод измерения толщины;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Толщина покрытия	- от 5 до 3000 (мкм)
1.9.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.1.11); Физико-механические; Прочность;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Прочность сцепления покрытия	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.1.12); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Адгезия покрытия	- от 1 до 4 (балл)
					Контроль адгезии лакокрасочного покрытия	соответствует/не соответствует -
1.11.	ГОСТ Р 51155-2017 (5.1.13); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Дефекты сварных соединений	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ Р 51155-2017 (п.5.1.14);Физико- механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Масса	- от 0,01 до 32 (кг)
1.13.	ГОСТ Р 51155-2017 (п.5.1.15);Физико- механические;Твердость;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Твердость по Бринеллю	- от 95 до 650 (HB)
					Твердость по Роквеллу	- от 70 до 93 (HRA) от 25 до 100 (HRB) от 20 до 70 (HRC)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.1.16); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Материал деталей	соответствует/не соответствует -
					Соответствие чертежу	соответствует/не соответствует -
1.15.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.2.1 - п. 5.2.5); Физико-механические; Прочность;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Прочность заделки	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.2.6 - п. 5.2.7); Исследования (испытания) по определению физических свойств; определение прочности;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Механическая прочность	соответствует/не соответствует -
					Разрушающая нагрузка	- от 1 до 500 (кН)
1.17.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.2.9); Исследования (испытания) по определению физических свойств; определение прочности;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Прочность заделки зажима дистанционной распорки	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.2.10, п. 5.2.11);Физико-механические;Прочность;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Линейная арматура);	27.90.40.190;	-	Прочность заделки демпфирующего элемента в грузе гасителя вибрации Стокбриджа	соответствует/не соответствует -
1.19.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.2.12);Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Испытание на стойкость к усилиям, возникающим при коротком замыкании	стойкое/нестойкое -
1.20.	ГОСТ Р 51155-2017 (5.2.13, 5.2.14, 5.2.17, Приложение Д);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие синусоидальной вибрации;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Стойкость к воздействию вибрации	соответствует/не соответствует - -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.2.15); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Испытание на стойкость к субколебаниям	соответствует/не соответствует -
1.22.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.2.16); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Смещение	выдерживает/не выдерживает -
1.23.	ГОСТ Р 51155-2017 (5.2.18); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Стойкость к пляске	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.2.19); Физико-механические; Прочность;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Прочность защитных экранов при воздействии нагрузок, возникающих при действии гололеда и ветра	соответствует/не соответствует -
1.25.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.2.20); Физико-механические; Прочность;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Линейная арматура);	27.90.40.190;	-	Прочность при низких температурах	соответствует/не соответствует -
1.26.	ГОСТ Р 51155-2017 (п.п. 5.3.1 - 5.3.8); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Относительное сопротивление электрического контакта	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.3.10); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует -
1.28.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.4); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Линейная арматура);	27.90.40.190;	-	Потери на перемагничивание	соответствует/не соответствует -
1.29.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.5, Приложение Д 1.2); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Эффективность гасителей вибрации	- от 0,001 до 1000 (Вт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.7); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Амплитуда колебаний	соответствует/не соответствует от 0,001 до 1 (м)
1.31.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.8); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее;	27.90;	-	Видимая корона	наличие/отсутствие от 0 до 100 (кВ)
					Уровень радиопомех	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (кВ) от 5 до 125 (дБ(мкВ))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.10); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Температура нагрева элементов дистанционной демпфирующей распорки при протекании по проводам максимально допустимого тока нагрузки	соответствует/не соответствует -
1.33.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.12); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная);	27.90.40.190;	-	Испытание на нагрев длительно допустимым током провода	соответствует/не соответствует -
1.34.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.1, 7.2.1, 8.2.1, 9.2.1, 10.2.1); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами);	42.22.11.110;	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.2.1, 7.2.2.1, 8.2.2.1, 9.2.2.1, 10.2.2.1); Физико-механические; Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Геометрические размеры	соответствует/не соответствует от 0,1 до 10000 (мм)
1.36.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.2.2, 7.2.2.2, 8.2.2.2, 9.2.2.2, 10.2.2.2); Неразрушающий контроль; магнитный метод измерения толщины;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Качество антикоррозионного защитного покрытия	соответствует/не соответствует -
					Толщина покрытия	- от 0 до 3000 (мкм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.2.3, 7.2.2.3, 8.2.2.3, 9.2.2.3, 10.2.2.3);Физико- механические;Твердость;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Твердость по Бринеллю	- от 95 до 650 (HB)
					Твердость по Роквеллу	- от 70 до 93 (HRA) от 25 до 100 (HRB) от 20 до 70 (HRC)
1.38.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.3, 7.2.3, 8.2.3, 9.2.3, 10.2.3);Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	возможность монтажа	возможно/невозможно -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.4, 7.2.4, 8.2.4, 9.2.4, 10.2.4); Физико-механические; Весовые параметры (масса, плотность объем);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами);	42.22.11.110;	-	Масса	- от 0,01 до 32 (кг)
1.40.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.5, 7.2.5); Физико-механические; Прочность;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами);	42.22.11.110;	-	Разрушающая нагрузка	выдерживает/не выдерживает -
1.41.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.6, 7.2.6, 8.2.5); Физико-механические; Прочность;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами);	42.22.11.110;	-	Прочность заделки	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 6.2.7);Физико-механические;Прочность;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Прочность заделки	соответствует/не соответствует -
1.43.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 6.2.8, 8.2.6);Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Ускоренное испытание в режиме циклического нагрева	выдерживает/не выдерживает -
1.44.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.6.2.9);Физико-механические;Измерение физических величин;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Затяжка резьбовых соединений	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.6.2.10);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Герметичность прессуемого герметичного натяжного зажима и прокалывающего элемента натяжного зажима	соответствует/не соответствует -
1.46.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 6.2.11);Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	надёжность электрического контакта прокалывающего элемента при пониженной и повышенной температуре	соответствует/не соответствует -
1.47.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.12, 9.2.11, 10.2.8);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Испытательный крутящий момент	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.13, 8.2.9, 9.2.16); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Относительное электрическое сопротивление электрического контакта σ_0 зажима, устанавливаемого на провод со снятием защитной изолирующей оболочки	соответствует/не соответствует -
1.49.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.14, 8.2.10, 9.2.17); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Относительное электрическое сопротивление электрического контакта зажима, устанавливаемого на провод со снятием защитной изолирующей оболочки после нагрева номинальным током $\sigma_{нг}$	соответствует/не соответствует -
1.50.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.15, 8.2.11, 9.2.18); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Относительное электрическое сопротивление электрического контакта зажима, устанавливаемого на провод со снятием защитной изолирующей оболочки после нагрева током, в 1,5 раза превышающим номинальное значение $\sigma_{пг}$	соответствует/не соответствует -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.16, 8.2.12, 9.2.19); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Относительное электрическое сопротивление электрического контакта зажима, устанавливаемого на провод со снятием защитной изолирующей оболочки после термического старения 500 циклами «нагрев – охлаждение» σ	соответствует/не соответствует -
1.52.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.17, 8.2.13, 9.2.20); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Относительное электрическое сопротивление электрического контакта зажима, устанавливаемого на провод со снятием защитной изолирующей оболочки после нагрева током термической стойкости σ	соответствует/не соответствует -
1.53.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.19); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие солнечного излучения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	климатическое старение	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.						
1.54.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.20, 7.2.17, 8.2.16, 9.2.23, 10.2.13); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами);	42.22.11.110;	-	стойкость маркировки	соответствует/не соответствует -
1.55.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.23, 7.2.19, 8.2.19); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие синусоидальной вибрации;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами);	42.22.11.110;	-	Стойкость к воздействию вибрации	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.24, 7.2.20, 8.2.20); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Стойкость к пляске	соответствует/не соответствует -
1.57.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.7.2.7); Физико-механические; Прочность;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Прочность заделки	соответствует/не соответствует -
1.58.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 7.2.8); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Стойкость к термоциклическим воздействиям зажимов, устанавливаемых на провод без снятия изоляции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 7.2.9);Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Стойкость к термоциклическим воздействиям зажима, конструктивно объединенного со штыревым изолятором	соответствует/не соответствует -
1.60.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 7.2.10);Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Стойкость зажима, конструктивно объединенного со штыревым изолятором, к боковой нагрузке	соответствует/не соответствует -
1.61.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 7.2.11);Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Стойкость поддерживающего зажима, конструктивно объединенного со штыревым изолятором, и спирального поддерживающего зажима к подъемной нагрузке	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 7.2.13); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на герметичность;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Герметичность прокалывающего элемента зажима	соответствует/не соответствует -
1.63.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 7.2.14, 9.2.12, 10.2.9); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Электрический контакт	соответствует/не соответствует -
1.64.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 7.2.16, 8.2.15, 9.2.22); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Стойкость к воздействию климатических факторов внешней среды	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 8.2.7, 9.2.10, 10.2.7);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Герметичность	соответствует/не соответствует -
1.66.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 8.2.8, 9.2.15, 10.2.11);Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Стойкость к электрическому старению	соответствует/не соответствует -
1.67.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 9.2.6);Физико-механические;Прочность;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Прочность провода	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 9.2.7); Физико-механические; Прочность;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Прочность заделки	соответствует/не соответствует -
1.69.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 9.2.14); Физико-механические; Прочность;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Стойкость к механическим воздействиям	стойкое/нестойкое -
1.70.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 9.2.8); Физико-механические; Прочность;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Прочность заделки	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 9.2.9);Физико-механические;Прочность;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Испытание на разрыв	выдерживает/не выдерживает -
1.72.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п. 10.2.6);Физико-механические;Прочность;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Испытание на разрыв	выдерживает/не выдерживает -
1.73.	ГОСТ 9920-89;Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Оборудование электрическое прочее;	27.12;27.11;27.90;	-	Длина пути утечки	- от 1 до 1000 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.	ГОСТ 34839-2022 (п. 9.1.2); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Арматура кабельная;	27.33.13.130;	8548009000;	Визуальный контроль	наличие/отсутствие -
1.75.	ГОСТ 34839-2022 (п. 9.2.4); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно);	42.22.11.110;	-	Прочность маркировки	соответствует/не соответствует -
1.76.	ГОСТ 34839-2022 (п. 9.5.1); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно);	42.22.11.110;	-	Теплоустойчивость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	ГОСТ 34839-2022 (п. 9.5.2); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно);	42.22.11.110;	-	Холодостойкость (Морозостойкость)	стойкое/нестойкое -
1.78.	ГОСТ 34839-2022 (п. 9.5.3); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно);	42.22.11.110;	-	Влагоустойчивость	устойчиво/неустойчиво -
1.79.	ГОСТ Р 55189-2012 (п.п. 8.4.1 - 8.4.4, 8.4.6); Физико-механические; Прочность;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Прочность при растяжении	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.	ГОСТ Р 55189-2012 (п.п. 8.4.1-8.4.3, п. 8.4.5, п. 8.4.6);Физико-механические;Прочность;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Разрушающая механическая сила при растяжении	- от 20 до 500 (кН)
1.81.	ГОСТ Р 55189-2012 (п. 8.4.7);Физико-механические;Прочность;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Испытание на длительное воздействие механической растягивающей силы	выдерживает/не выдерживает -
1.82.	ГОСТ Р 55189-2012 (п. 8.4.8);Исследования (испытания) по определению физических свойств;определение прочности;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Стойкость к резкому сбросу нагрузки	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.	ГОСТ Р 55189-2012 (п. 8.5.1- п.8.5.3);Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Термомеханическая прочность	соответствует/не соответствует -
1.84.	ГОСТ Р 55189-2012 (п. 8.6.1);Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Габаритные и присоединительные размеры	- от 0,1 до 4000 (мм)
					Геометрические размеры	- от 0,1 до 4000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.	ГОСТ Р 55189-2012 (п. 8.6.3);Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Масса	- от 0,025 до 32 (кг)
1.86.	ГОСТ Р 55189-2012 (п. 8.7.4);Неразрушающий контроль;магнитный метод измерения толщины;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Толщина покрытия	- от 5 до 3000 (мкм)
1.87.	ГОСТ Р 55189-2012 (п. 8.7.5, Приложение Б);Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Гидрофобность	- от 1 до 7 (класс)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	ГОСТ Р 55189-2012 (п. 8.7.6);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Стойкость к проникновению красящей жидкости	соответствует/не соответствует -
1.89.	ГОСТ Р 55189-2012 (п.8.7.10.1, п. 8.7.10.3, п. 8.7.10.4);Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Адгезия	соответствует/не соответствует -
1.90.	ГОСТ 28739-90 (п. 20);Физико-механические;Прочность;	Изоляторы электрические (Изоляторы опорные из органических материалов для систем внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ);	27.90.12.110;	-	Прогиб	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.	ГОСТ 28739-90 (п.19 и п. 21);Физико-механические;Прочность;	Изоляторы электрические (Изоляторы опорные из органических материалов для систем внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ);	27.90.12.110;	-	Механическая разрушающая сила при изгибе	- от 2 до 200 (кН)
1.92.	ГОСТ 28739-90 (п. 25);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды;	Изоляторы электрические (Изоляторы опорные из органических материалов для систем внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ);	27.90.12.110;	-	Стойкость к воздействию изменения температуры окружающей среды	стойкое/нестойкое -
1.93.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.5);Физико-механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Длина пути утечки	- от 0,1 до 10000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Геометрические размеры	- от 0,1 до 10000 (мм)
1.94.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.5);Физико-механические;Весовые параметры (масса, плотность объем);;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Масса	- от 0,025 до 32 (кг)
1.95.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.6);Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Термостойкость	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.7); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Стойкость к термическому удару	стойкое/нестойкое -
1.97.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.8); Физико-механические; Прочность;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Механическая разрушающая сила при изгибе	- от 1 до 200 (кН)
1.98.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.9); Физико-механические; Прочность;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Механическая разрушающая сила	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.10); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Термомеханическая прочность	соответствует/не соответствует -
1.10 0.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.12); Исследования (испытания) по определению физических свойств; измерение физических величин;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Испытание запирающего устройства изолятора на извлечение механической силой, приложенной вдоль оси устройства	соответствует/не соответствует от 0,1 до 10 (кН)
1.10 1.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.13); Исследования (испытания) по определению физических свойств; определение прочности;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Испытание механической разрушающей силой при изгибе выступов на головке изолятора	соответствует/не соответствует от 0,1 до 30 (кН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 2.	ГОСТ 9.302-88 (п.3.6);Неразрушающий контроль;магнитный метод измерения толщины;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Линейная арматура, Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Толщина покрытия	- от 5 до 3000 (мкм)
1.10 3.	ГОСТ 9.302-88 (п.5.3);Физико- механические;Прочность;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Линейная арматура, Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Прочность сцепления покрытия	соответствует/не соответствует -
1.10 4.	ГОСТ 9.307-2021 (п. 8.2.1);Неразрушающий контроль;магнитный метод измерения толщины;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Толщина защитного покрытия	- от 5 до 3000 (мкм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 5.	ГОСТ 9.307-2021 (п.п. 8.4.1-8.4.3);Физико-механические;прочность;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Прочность сцепления покрытия	соответствует/не соответствует -
1.10 6.	ГОСТ 3242-79 (технический осмотр);Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Линейная арматура, Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Дефекты сварных соединений	обнаружено/не обнаружено -
1.10 7.	ГОСТ 15140-78 (п.2);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Линейная арматура, Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Контроль адгезии лакокрасочного покрытия	- от 1 до 4 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.	ГОСТ 9012-59;Физико-механические;Твердость;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Линейная арматура, Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Твердость по Бринеллю	- от 95 до 650 (HB)
1.10 9.	ГОСТ 9013-59;Физико-механические;Твердость;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Линейная арматура, Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Твердость по Роквеллу	- от 70 до 93 (HRA)
1.11 0.	ГОСТ 9013-59;Физико-механические;Твердость;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки;	27.90.40.190;	-	Твердость по Роквеллу	- от 25 до 100 (HRB)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 1.	ГОСТ 9013-59;Физико-механические;Твердость;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки;	27.90.40.190;	-	Твердость по Роквеллу	- от 20 до 70 (HRC)
1.11 2.	ГОСТ 16962.1-89 (методы 201-1.2, 204.1);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения;	42.22.11.110;	-	Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание на воздействие повышенной предельной температуры среды	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.	ГОСТ 16962.1-89 (метод 207-2); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной влажности воздуха кратковременное;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения;	42.22.11.110;	-	Испытание на воздействие влажности воздуха	выдерживает/не выдерживает -
1.11 4.	ГОСТ 2213-79 (7.1); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -
1.11 5.	ГОСТ 2213-79 (7.1); Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Геометрические размеры	- от 0,001 до 10 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 6.	ГОСТ 2213-79 (7.1);Физико-механические;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Масса	соответствует/не соответствует -
1.11 7.	ГОСТ 2213-79 (7.2 а);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует -
1.11 8.	ГОСТ 2213-79 (7.3 в);Неразрушающий контроль;неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод;	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Водонепроницаемость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 9.	ГОСТ 2213-79 (п.7.4.3);Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Длина пути утечки	- от 0,001 до 10 (м)
1.12 0.	ГОСТ 2213-79 (7.5);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Испытание на нагревание номинальным (длительно-допустимым) током	соответствует/не соответствует -
1.12 1.	ГОСТ 2213-79 (7.6.2);Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Усилие	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.	ГОСТ 2213-79 (п.7.6.3);Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Механическая износостойкость	соответствует/не соответствует -
1.12 3.	ГОСТ 2213-79 (7.6.5);Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Усилие	соответствует/не соответствует -
1.12 4.	ГОСТ 2213-79 (7.12.1);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной влажности воздуха кратковременное;	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Влагостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.	ГОСТ 2213-79 (7.12.2); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие изменения температуры среды;	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Воздействие смены температур	соответствует/не соответствует -
1.12 6.	ГОСТ 2213-79 (7.12.3); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Испытание на брызгозащищенность	соответствует/не соответствует -
					Тепловой удар	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 7.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.2); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -
1.12 8.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.2); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Комплектность	соответствует/не соответствует -
1.12 9.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.2); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 0.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.3); Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Геометрические размеры	- от 0,001 до 10 (м)
1.13 1.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.4); Физико-механические; твердость;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Твердость по Бринеллю	- от 95 до 650 (HB)
					Твердость по Роквеллу	- от 70 до 93 (HRA) от 25 до 100 (HRB) от 20 до 70 (HRC)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 2.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.5); Неразрушающий контроль; магнитный метод измерения толщины;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Толщина покрытия	- от 5 до 200 (мкм)
1.13 3.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.6); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Контроль адгезии лакокрасочного покрытия	- от 1 до 4 (балл)
1.13 4.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.7); Физико-механические; весовые параметры (масса, плотность, объем);	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Масса	- от 0,025 до 32 (кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 5.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.9); Неразрушающий контроль; прочие методы неразрушающего контроля;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Условия монтажа	возможно/невозможно -
1.13 6.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.10); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Нагревостойкость	соответствует/не соответствует -
1.13 7.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.11.1); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Стойкость к воздействию естественных климатических факторов	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 8.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.11.2); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие солнечного излучения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Стойкость к воздействию солнечного излучения	соответствует/не соответствует -
1.13 9.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.12.1); Физико-механические; измерения механических величин;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Момент затяжки резьбовых соединений	соответствует/не соответствует -
1.14 0.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.12.2, п. 11.12.3); Физико-механические; измерения механических величин;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Ветроустойчивость	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 1.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.12.4);Физико-механические;измерения механических величин;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Механическая прочность	соответствует/не соответствует -
1.14 2.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.12.5);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие вибрации;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Стойкость к вибрации	стойкое/нестойкое -
1.14 3.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.12.6);Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Стойкость к пляске	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.	ГОСТ Р 70399-2022 (п. 11.12.7); Физико-механические измерения механических величин;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Прочность заделки	соответствует/не соответствует -
1.14 5.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.2); Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Соответствие сборочному чертежу	соответствует/не соответствует -
1.14 6.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.3, п.5.2.2); Электрофизические измерения; электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Классификационное напряжение	- от 0,5 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 7.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.4); Электрофизические измерения; электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока	- от 0,5 до 30 (кВ)
					Остающееся напряжение при импульсе тока с крутым фронтом	- от 0,5 до 30 (кВ)
					Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока	- от 0,5 до 30 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.6);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Тепловая устойчивость	устойчиво/неустойчиво -
1.14 9.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.7);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Характеристика "напряжение-время"	соответствует/не соответствует -
1.15 0.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.8);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Мощность активных потерь	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 1.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.12);Физико- механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Длина пути утечки по поверхности внешней изоляции	- от 0,001 до 10 (м)
1.15 2.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.13);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Герметичность	соответствует/не соответствует -
1.15 3.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.14);Физико- механические;прочность;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Стойкость к растяжению	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 3.					Стойкость к осевому кручению	стойкое/нестойкое -
					Стойкость к изгибу	стойкое/нестойкое -
1.15 4.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.15);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие вибрации;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Стойкость к воздействию вибрации	стойкое/нестойкое -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 5.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.17);Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Термомеханическая прочность	соответствует/не соответствует -
					Стойкость к проникновению влаги	соответствует/не соответствует -
1.15 6.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.19);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Распределение тока по параллельно соединенным силовым полупроводниковым приборам и определение значения коэффициента неравномерности распределения токов	- от 0,1 до 50 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 7.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.22);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Характеристика срабатывания отделителя	- от 1 до 5000 (А)
1.15 8.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.23);Физико- механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Испытания на воздействие механических факторов при транспортировании	соответствует/не соответствует -
1.15 9.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.3.2.1);Исследования (испытания) по определению физических свойств;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25.000;	-	Геометрические размеры	- от 0,001 до 10 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 0.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.3.2.2); Исследования (испытания) по определению физических свойств; измерение геометрических параметров (длина, угол);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25.000;	-	Длина пути утечки	- от 0,001 до 10 (м)
1.16 1.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.3.2.3); Исследования (испытания) по определению физических свойств; измерение геометрических параметров (длина, угол);	Изоляторы электрические стеклянные;	23.19.25;	8546100000;	Узел сферического шарнирного соединения	соответствует/не соответствует -
1.16 2.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.3.2.4); Исследования (испытания) по определению физических свойств; весовые параметры (масса, плотность, объем);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25.000;	-	Масса	- от 0,025 до 32 (кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 3.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.3.3);Исследования (испытания) по определению физических свойств;измерения механических величин;	Изоляторы электрические стеклянные;	23.19.25;	8546100000;	Запирающие свойства замка	соответствует/не соответствует от 10 до 1000 (Н)
1.16 4.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.3.4);Исследования (испытания) по определению физических свойств;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических свойств;	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Толщина покрытия	- от 10 до 250 (мкм)
					Качество защитного покрытия	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 5.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.3.5, Приложение Е);Исследования (испытания) по определению физических свойств;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Радиальное смещение	- от 0,1 до 10 (мм)
					Осевое смещение	- от 0,1 до 10 (мм)
1.16 6.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.3.6);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды;	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Термостойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 7.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.3.7); Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие изменения температуры среды;	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Стойкость к термическому удару	соответствует/не соответствует -
1.16 8.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.4.3); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические стеклянные;	23.19.25;	8546100000;	Уровень радиопомех	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (кВ) от 5 до 125 (дБ(мкВ))
1.16 9.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.5.1); Исследования (испытания) по определению физических свойств; определение прочности;	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Растягивающая механическая сила в течение 1 мин	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 0.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.5.2); Исследования (испытания) по определению физических свойств; определение прочности;	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Механическая разрушающая сила	- от 0,1 до 500 (кН)
1.17 1.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.5.3); Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Изоляторы электрические стеклянные;	23.19.25;	8546100000;	Испытание на выносливость	выдерживает/не выдерживает -
1.17 2.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.5.4); Исследования (испытания) по определению физических свойств; определение прочности;	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Механическая разрушающая сила	- от 0,1 до 500 (кН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 3.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.5.5); Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25.000;	-	Термомеханическая прочность	соответствует/не соответствует -
1.17 4.	ГОСТ 6490-2017 (п. 7.5.6); Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие механических ударов одиночного действия (испытание на воздействие одиночных ударов);	Изоляторы электрические стеклянные;	23.19.25;	8546100000;	Ударная нагрузка	выдерживает/не выдерживает от 0 до 60 (Дж)
1.17 5.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.1.1); Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля; визуальный метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Внешний вид	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 5.					Комплектность	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.17 6.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.1.2);Исследования (испытания) по определению физических свойств;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Соответствие рабочим чертежам	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 7.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.1.3); Исследования (испытания) по определению физических свойств; определение твердости;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Твердость по Бринеллю	- от 95 до 650 (HB)
					Твердость по Роквеллу	- от 70 до 93 (HRA) от 25 до 100 (HRB) от 20 до 70 (HRC)
1.17 8.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.1.4); Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля; магнитный метод измерения толщины;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Толщина покрытия	- от 5 до 200 (мкм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 9.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.1.5);Исследования (испытания) по определению физических свойств;весовые параметры (масса, плотность, объем);	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Масса	- от 0,025 до 32 (кг)
1.18 0.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.1.7);Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля;прочие методы неразрушающего контроля;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Условия монтажа	возможно/невозможно -
1.18 1.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.1.8);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Стойкость к нагреву (при плавке гололёда в длительном режиме и повторно-кратковременном режиме)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 2.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.2.1);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Стойкость к воздействию естественных климатических факторов (птичьего помёта)	соответствует/не соответствует -
1.18 3.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.2.3);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие солнечного излучения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Устойчивость к ультрафиолетовому излучению	соответствует/не соответствует -
1.18 4.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.3.1);Исследования (испытания) по определению физических свойств;измерения механических величин;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Проверка затяжкой болтового соединения	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 5.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.3.2, Приложение А); Исследования (испытания) по определению физических свойств; измерения механических величин;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Ветровые нагрузки	выдерживает/не выдерживает -
1.18 6.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.3.3, Приложение А); Исследования (испытания) по определению физических свойств; измерения механических величин;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Испытание ветровыми нагрузками (при воздействии гололеда)	соответствует/не соответствует -
1.18 7.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.3.4, ГОСТ 30630.2.1 методы 201-1.1 и 203-1)); Исследования (испытания) по определению физических свойств; измерения механических величин;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Стойкость к механической нагрузке	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 8.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.3.5); Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Стойкость к вибрации	соответствует/не соответствует -
1.18 9.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.3.6); Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Стойкость к пляске	соответствует/не соответствует -
1.19 0.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.3.8); Исследования (испытания) по определению физических свойств; измерение физических величин;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Прочность заделки	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 1.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.5.1); Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие изменения температуры среды;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды	соответствует/не соответствует -
1.19 2.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.5.2); Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие изменения температуры среды;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды	соответствует/не соответствует -
1.19 3.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.5.3); Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие повышенной влажности воздуха, длительное или ускоренное;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Стойкость к воздействию повышенной относительной влажности воздуха	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 4.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.8.1); Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля; внешний осмотр и измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Маркировка и упаковка	соответствует/не соответствует -
1.19 5.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.8.2); Исследования (испытания) по определению физических свойств; определение прочности;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Прочность маркировки	соответствует/не соответствует -
1.19 6.	ГОСТ 12253-88 (п. 3.13, п. 3.14); Исследования (испытания) по определению физических свойств; измерения механических величин;	Изоляторы электрические стеклянные;	23.19.25;	8546100000;	Запирающие свойства замка	соответствует/не соответствует от 10 до 1000 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 7.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.1.10);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Видимая корона	выдерживает/не выдерживает от 0 до 100 (кВ)
1.19 8.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.1.12);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Уровень частичных разрядов	выдерживает/не выдерживает от 0 до 100 (кВ) от 1 до 10000 (пКл)
1.19 9.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.3);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Уровень радиопомех	выдерживает/не выдерживает от 0 до 100 (кВ) от 5 до 125 (дБ(мкВ))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 0.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.5.1, п.8.5.2, п.8.5.3, п.8.5.4, п.8.5.7, п.8.5.8, п.8.5.9, п.8.5.11, п.8.5.12, п.8.5.13);Исследования (испытания) по определению физических свойств;определение прочности;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Испытание на изгиб	выдерживает/не выдерживает от 0 до 50 (кН)
1.20 1.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.5.1, п.8.5.2, п.8.5.3, п.8.5.5, п.8.5.7, п.8.5.8, п.8.5.9, п.8.5.11, п.8.5.12, п.8.5.13);Исследования (испытания) по определению физических свойств;определение прочности;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Испытание крутящим моментом	выдерживает/не выдерживает от 0 до 12 (кН*м)
1.20 2.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.5.1, п.8.5.2, п.8.5.3, п.8.5.6, п.8.5.9, п.8.5.10, п.8.5.12);Исследования (испытания) по определению физических свойств;определение прочности;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	-	Разрушающая сила на растяжение	выдерживает/не выдерживает от 0 до 250 (кН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 3.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.6.1, п.8.6.2, п.8.6.3, п.8.6.4);Исследования (испытания) по определению физических свойств;определение прочности;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Термомеханическая прочность	выдерживает/не выдерживает от -70 до +150 (°C)
1.20 4.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.8.1);Исследования (испытания) по определению физических свойств;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Геометрические размеры	соответствует/не соответствует от 0,0001 до 10 (м)
1.20 5.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.8.2, Приложение Е);Исследования (испытания) по определению физических свойств;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Параллельность торцевых поверхностей фланцев	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 5.					Угловое отклонение крепежных отверстий	соответствует/не соответствует от 0 до 45 (градус) от 0 до 80 (мм)
					Эксцентриситет торцевых поверхностей фланцев	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (мм)
1.20 6.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.8.3);Исследования (испытания) по определению физических свойств;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Длина пути утечки	соответствует/не соответствует от 0,001 до 10 (м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 7.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.8.4);Исследования (испытания) по определению физических свойств;определение массы;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Масса	соответствует/не соответствует от 0,01 до 32 (кг)
1.20 8.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.9.1, Приложение Б);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Гидрофобность	соответствует/не соответствует от 1 до 7 (класс)
1.20 9.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.9.2, п.8.9.3);Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля;визуальный метод;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Конструкция защитной оболочки	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 9.					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Качество соединения арматуры с изоляционной частью	соответствует/не соответствует -
					Качество поверхности защитной оболочки и антикоррозионного защитного покрытия арматуры изоляторов	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 0.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.9.4);Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля;магнитный метод измерения толщины;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Качество оцинкованной поверхности арматуры	выдерживает/не выдерживает -
					Толщина цинкового покрытия	выдерживает/не выдерживает от 0 до 3000 (мкм)
1.21 1.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.9.5, Приложение Ж);Исследования (испытания) по определению физических свойств;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических свойств;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Адгезия защитной оболочки к изоляционному телу	выдерживает/не выдерживает от 0 до 1000 (Н/см) от 0 до 1000 (Н/см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 2.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.9.6);Исследования (испытания) по определению физических свойств;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических свойств;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Стойкость к проникновению красящей жидкости	выдерживает/не выдерживает -
1.21 3.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.9.7);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Испытание на диффузию воды	выдерживает/не выдерживает -
1.21 4.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.9.8);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Электрическая прочность	выдерживает/не выдерживает от 0 до 100 (кВ/см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 5.	ГОСТ Р 52082-2023 (п.8.9.9);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Напряжение погасания частичных разрядов	выдерживает/не выдерживает от 0 до 100 (кВ) от 1 до 10000 (пКл)
1.21 6.	ГОСТ 17441-84 (п. 2.6);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Оборудование электрическое прочее;	27.90;	-	Относительное сопротивление электрического контакта	выдерживает/не выдерживает -
1.21 7.	ГОСТ 17441-84 (п. 2.7);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Оборудование электрическое прочее;	27.90;	-	Испытание на нагрев длительно допустимым током провода	выдерживает/не выдерживает от 10 до 2000 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 8.	ГОСТ 17441-84 (п. 2.8); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Оборудование электрическое прочее;	27.90;	-	Ускоренное испытание в режиме циклического нагрева	выдерживает/не выдерживает от 10 до 2000 (А)
1.21 9.	ГОСТ 17441-84 (п. 2.9); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Оборудование электрическое прочее;	27.90;	-	Испытание на стойкость при сквозных токах	выдерживает/не выдерживает от 10 до 2000 (А)
1.22 0.	ГОСТ Р 9.316-2006 (п.7); Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля; магнитный метод измерения толщины;	Оборудование электрическое прочее;	27.90;	-	Качество антикоррозионного защитного покрытия	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 0.					Толщина защитного покрытия	удовлетворительно/неудовле творительно от 0 до 3000 (мкм)
1.22 1.	ГОСТ 20.57.406-81 (п.2.18 Метод 203-1);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды;	Оборудование электрическое прочее;	27.90;	-	Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды	выдерживает/не выдерживает от -60 до 0 (°C)
1.22 2.	ГОСТ 20.57.406-81 (п.2.21 Метод 206-1);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие инея и росы;	Оборудование электрическое прочее;	27.90;	-	Испытание на воздействие инея и росы	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 3.	ГОСТ 20.57.406-81 (п.2.38.11 Метод 401-6);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;испытание на герметичность;	Оборудование электрическое прочее;	27.90;	-	Герметичность	выдерживает/не выдерживает -
1.22 4.	ГОСТ 30630.2.1-2013 (п.8.3 Метод 205-2);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие изменения температуры среды;	Оборудование электрическое прочее;	27.90;	-	Изменение температуры	соответствует/не соответствует от -70 до +150 (°C)
1.22 5.	СТО 56947007-33.060.40.125- 2012 (Приложение Б п.П.2.2);Исследования (испытания) на надежность, долговечность;определение срока службы;	Конденсаторы постоянной емкости прочие;	27.90.52;	8532100000;	Срок службы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 6.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.12.4.9, Приложение Д, п.12.5.5);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	8544;	Объемное удельное электрическое сопротивление для электропроводящего экрана по изоляции	соответствует/не соответствует -
					Объемное удельное электрическое сопротивление для электропроводящего экрана по токопроводящей жиле	соответствует/не соответствует -
1.22 7.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.12.4.8.2, Приложение Г, п.12.5.16);Исследования (испытания) по определению физических свойств;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических свойств;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	8544;	Адгезионная прочность	соответствует/не соответствует от 1 до 1000 (Н/мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 8.	ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98 (п. 8); Исследования (испытания) по определению физических свойств; измерение геометрических параметров (длина, угол);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 30 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	8544;	Геометрические параметры	соответствует/не соответствует от 0,1 до 150 (мм)
1.22 9.	ГОСТ 26196-84; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические стеклянные; Изоляторы электрические; Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Линейная арматура);	23.19.25; 27.90.12.110; 27.90.40.190;	8546100000; 8546909000; 3919900000;	Уровень радиопомех	выдерживает/не выдерживает от 0 до 100 (кВ) от 5 до 125 (дБ(мкВ))
1.23 0.	ГОСТ 20074-83; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Уровень частичных разрядов	- от 1 до 10000 (пКл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.8); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная поддерживающая, натяжная, соединительная, сцепная, защитная);	27.90.40.190;	-	Напряжение промышленных радиопомех	- от 1 до 125 (дБ(мкВ))
1.2.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.8); Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная поддерживающая, натяжная, соединительная, сцепная, защитная);	27.90.40.190;	-	Видимая корона	наличие/отсутствие -
1.3.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.18, 7.2.15, 8.2.14, 9.2.21, 10.2.12); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на воздействие соляного тумана;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами);	42.22.11.110;	-	Коррозионная стойкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.21, 7.2.18, 8.2.17, 9.2.24, 10.2.14); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищёнными проводами);	42.22.11.110;	-	Уровень радиопомех	- от 1 до 125 (дБ(мкВ))
					Видимая корона	наличие/отсутствие -
1.5.	ГОСТ 1516.2-97 (п.п. 4 и 7 (метод 1)); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Кратковременное одноминутное напряжение	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ 1516.2-97 (п.п. 4 и 6); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Испытание коммутационными импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.7.	ГОСТ 1516.2-97 (п.п. 4 и 7.7); Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Видимая корона	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 1516.2-97 (п.п. 4 и 5); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование напряжением выше 3 кВ);	27.12;27.90;27.11;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.9.	ГОСТ Р 55194-2012 (п.п. 4 и 5); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ Р 55194-2012 (п.п. 4 и 6); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Испытание коммутационными импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.11.	ГОСТ Р 55194-2012 (п.п. 4 и 7.5.2); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Испытание одноминутным напряжением	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	ГОСТ Р 55194-2012 (п.п. 4 и 7.8); Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Видимая корона	наличие/отсутствие -
1.13.	ГОСТ Р 55191-2012 (п. 8.3.1); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Напряжение погасания частичных разрядов	- от 1 до 600 (кВ)
1.14.	ГОСТ Р 55191-2012 (п. 8.3.2); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование	27.12;27.90;27.11;	-	Уровень частичных разрядов	- от 1 до 250 (пКл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		напряжением выше 3 кВ);				
1.15.	ГОСТ 10390-2015 (п. 6.10);Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	50%-ное разрядное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии	- от 10 до 2100 (кВ)
1.16.	ГОСТ 10390-2015 (п. 6.11, 6.12);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Оборудование электрическое прочее;	27.90;	8546;	50%-ное разрядное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии	выдерживает/не выдерживает от 0 до 95 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ 34839-2022 (п.9.1.2);Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля;визуальный метод;	Арматура кабельная;	27.33.13.130;	8548009000;	Визуальный контроль	наличие/отсутствие -
1.18.	ГОСТ 34839-2022 (п.9.3.2);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно);	42.22.11.110;	-	Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты	выдерживает/не выдерживает -
1.19.	ГОСТ 34839-2022 (п.9.3.3);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно);	42.22.11.110;	-	Уровень частичных разрядов	- от 0 до 250 (пКл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	ГОСТ 34839-2022 (п.9.3.4);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно);	42.22.11.110;	-	Одноминутное напряжение промышленной частоты под дождем	- от 6 до 190 (кВ)
1.21.	ГОСТ 34839-2022 (п.9.3.5);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно);	42.22.11.110;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.22.	ГОСТ 34839-2022 (п.9.3.6);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно);	42.22.11.110;	-	Ускоренное испытание в режиме циклического нагрева	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	ГОСТ 34839-2022 (п.9.3.8);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно);	42.22.11.110;	-	Трекингостойкость	соответствует/не соответствует -
1.24.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 10.5);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляция и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует -
1.25.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 10.6, п. 12.4.1);Физико- механические;Измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляция и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Толщина	- от 0,1 до 100 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 10.10);Измерение параметров физических факторов;Прочие методы измерения физических факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Емкость	соответствует/не соответствует -
1.27.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 12.4.4);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Уровень частичных разрядов	- от 1 до 1000 (пКл)
1.28.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 12.4.5);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Тангенс угла диэлектрических потерь	- от 0,0001 до 0,01

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 12.4.6, п.13.2.4);Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Ускоренное испытание в режиме циклического нагрева	соответствует/не соответствует -
1.30.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 12.4.7, п.13.2.5);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание грозовым импульсным напряжением от 40 до 2000 кВ с последующим испытанием напряжением от 10 до 600 кВ переменного тока промышленной частоты	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.					Испытание коммутационным импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает -
1.31.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 12.4.8, п.13.2.6, п. 12.5.15, Приложение F);Неразрушающий контроль;визуальный метод;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -
1.32.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 12.4.9, Приложение D);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Удельное электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 12.5.14, Приложение Е); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Водонепроницаемость	соответствует/не соответствует -
1.34.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 13.3.2.4); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Ускоренное испытание в режиме циклического нагрева	соответствует/не соответствует -
1.35.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (Приложение G); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Ускоренное испытание в режиме циклического нагрева	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.	ГОСТ Р 55189-2012 (п. 8.1.1-8.1.9); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Испытания переменным напряжением под дождем	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание коммутационными импульсами	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.37.	ГОСТ Р 55189-2012 (п. 8.2);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие соляного тумана;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Трекингостойкость	соответствует/не соответствует -
1.38.	ГОСТ Р 55189-2012 (п. 8.5.4);Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Стойкость к проникновению влаги	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	ГОСТ Р 55189-2012 (п. 8.7.7); Испытания на воздействия внешних факторов; испытание на водонепроницаемость;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Стойкость к диффузии воды	соответствует/не соответствует -
1.40.	ГОСТ 28739-90 (п. 15, п. 18); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (Изоляторы опорные из органических материалов для систем внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ);	27.90.12.110;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -
					Напряжение грозового импульса	- от 20 до 2500 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.	ГОСТ 28739-90 (п. 16); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (Изоляторы опорные из органических материалов для систем внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ);	27.90.12.110;	-	Испытание одномоментным напряжением	выдерживает/не выдерживает -
1.42.	ГОСТ 28739-90 (п. 17); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (Изоляторы опорные из органических материалов для систем внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ);	27.90.12.110;	-	Уровень частичных разрядов	- от 1 до 10000 (пКл)
1.43.	ГОСТ 28739-90 (п. 22); Физико-механические; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Изоляторы электрические (Изоляторы опорные из органических материалов для систем внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ);	27.90.12.110;	-	Водопоглощение	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.14); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Пробивное напряжение	- от 1 до 600 (кВ)
1.45.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.17); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Испытания переменным напряжением под дождем	выдерживает/не выдерживает -
1.46.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.18); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Испытание на выдерживаемое импульсное напряжение	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.20); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Уровень радиопомех	- от 10 до 2500 (дБмкВ)
1.48.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.23); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	50%-ное разрядное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии	- от 1 до 600 (кВ)
1.49.	ГОСТ Р 51097-97; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Линейная арматура, Птицезащитные устройства); Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые); Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.40.190; 23.19.25; 27.90.12.110; 27.12.10.130; 42.22.11.110;	8535400000;	Напряжение промышленных радиопомех	- от 10 до 300 (дБ(мкВ))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные); Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения;				
1.50.	ГОСТ 20074- 83; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные); Трансформаторы электрические; Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые); Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.12.10.130;27.11.4;2 3.19.25;27.90.12.110;	8535400000;	Уровень частичных разрядов	- от 2 до 100 (пКл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.	ГОСТ 12179-76; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения;	42.22.11.110;	-	Тангенс угла диэлектрических потерь	- от 0,0001 до 0,01
1.52.	ГОСТ 26196-84; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Напряжение промышленных радиопомех	- от 5 до 250 (дБмкВ)
1.53.	ГОСТ 2990-78 (п. 4.1); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения;	42.22.11.110;	-	Испытание постоянным напряжением	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.					Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает -
1.54.	ГОСТ 28114-89 (п.4.1);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения;	42.22.11.110;	-	Уровень частичных разрядов	- от 1 до 250 (пКл)
1.55.	ГОСТ 26093-84 (п. 2.2.1.4);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	-	Электрическая прочность изоляции	- от 1 до 100 (кВ/мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ IEC 61869-1-2015 (п.7.2.2);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электронные трансформаторы тока и напряжения);	27.11;	-	Предельно допустимое превышение температуры	выдерживает/не выдерживает -
1.57.	ГОСТ IEC 61869-1-2015 (п.п. 7.2.3, 7.2.4);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электронные трансформаторы тока и напряжения);	27.11;	-	Испытание коммутационными импульсами	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.	ГОСТ 7746-2015 (п. 9.2.1); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электронные трансформаторы тока и напряжения);	27.11;	-	Испытание одноминутным напряжением	выдерживает/не выдерживает -
1.59.	ГОСТ 2213-79 (7.4.1); Электрофизические измерения; электрофизические измерения;	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Испытания переменным напряжением под дождем	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание одноминутным напряжением	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.	ГОСТ 2213-79 (7.13); Электрофизические измерения; электрофизические измерения;	Предохранители высоковольтные;	27.12.10.140;	-	Видимая корона	соответствует/не соответствует -
1.61.	ГОСТ Р 70399-2022 (п.11.13.1); Электрофизические измерения; электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Уровень радиопомех	- от 0 до 125 (дБмкВ)
1.62.	ГОСТ Р 70399-2022 (п.11.13.1); Электрофизические измерения; электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Видимая корона	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	ГОСТ Р 70399-2022 (п.11.13.2);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Испытание на проверку изоляции выдерживаемым напряжением промышленной частоты	выдерживает/не выдерживает -
1.64.	ГОСТ Р 70399-2022 (п.11.13.3);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты	выдерживает/не выдерживает -
1.65.	ГОСТ Р 70399-2022 (п.11.13.4);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.3, п.5.2.2);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Классификационное напряжение	- от 1 до 500 (кВ)
1.67.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.5);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Пропускная способность	соответствует/не соответствует -
1.68.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.6);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Тепловая устойчивость	устойчиво/неустойчиво -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.7);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Характеристика "напряжение-время"	соответствует/не соответствует -
1.70.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.9);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Испытание на воздействие иней и росы	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание одномоментным напряжением	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.					Испытание коммутационными импульсами	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.71.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.10 п.8.16);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Трекинг-эрозионная стойкость	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.					Устойчивость к воздействиям окружающей среды	выдерживает/не выдерживает -
1.72.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.11);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Электрическое напряжение	- от 1 до 500 (кВ)
					Уровень частичных разрядов	- от 1 до 100 (пКл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.20);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Уровень радиопомех	- от 1 до 125 (дБ(мкВ))
1.74.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.1);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25.000;	-	Испытание непрерывным потоком искр	соответствует/не соответствует -
1.75.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.2);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);испытание электрической прочности (изоляции на пробой);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Испытание на пробивное напряжение	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.3);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Уровень промышленных радиопомех	- от 5 до 250 (дБ(мкВ))
1.77.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.4);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Испытания переменным напряжением под дождем	соответствует/не соответствует -
1.78.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.5);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	50%-ное разрядное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии	- от 0 до 2500 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.6);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Испытание грозowymi импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.80.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.7);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Непробиваемость импульсным напряжением с крутым фронтом	- от 0 до 3500 (кВ)
1.81.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.10.5);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.10.6, 12.4.1);Исследования (испытания) по определению физических свойств;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Внешний диаметр	- от 0,1 до 100 (мм)
					Толщина	- от 0,1 до 100 (мм)
1.83.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.10.10);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Емкость	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.12.4.4);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Уровень частичных разрядов	- от 1 до 1000 (пКл)
1.85.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.12.4.5);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Тангенс угла диэлектрических потерь	- от 0,0001 до 0,01
1.86.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п. 12.4.6, п. 13.2.4);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Ускоренное испытание в режиме циклического нагрева	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.12.4.7, п. 13.2.5);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Испытание грозовым импульсным напряжением от 40 до 2000 кВ с последующим испытанием напряжением от 10 до 600 кВ переменного тока промышленной частоты	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.88.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.12.4.8, п. 13.2.6, п. 12.5.16 и Приложение G);Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля;визуальный метод;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.12.4.9, приложение D);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляция и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Удельное электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует -
1.90.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.12.5.15, Приложения Е, F);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляция и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Водонепроницаемость	соответствует/не соответствует -
1.91.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.13.3.2.4);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляция и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Ускоренное испытание в режиме циклического нагревания	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (Приложение Н);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Арматура кабельная;	27.33.13.130;	8548009000;	Напряжение постоянного тока	выдерживает/не выдерживает от 1 до 50 (кВ)
					Испытание погружением в воду	выдерживает/не выдерживает от 15 до 100 (°C)
					Импульсное напряжение	выдерживает/не выдерживает от 10 до 300 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.4.1); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Уровень радиопомех	- от 1 до 125 (дБ(мкВ))
1.94.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.4.1); Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля; визуально-оптический метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Видимая корона	наличие/отсутствие -
1.95.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.4.2); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.4.3); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Выдерживаемое напряжение промышленной частоты	соответствует/не соответствует -
1.97.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.4.4); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.98.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.3.6); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Переменное напряжение	- от 0 до 1200 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.3.6); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание коммутационными импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.10 0.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.3.7); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Уровень частичных разрядов	- от 1 до 250 (пКл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.3.8); Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля; электропараметрический метод;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Тангенс угла диэлектрических потерь	- от 0,0001 до 1
1.10 2.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.3.9); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Пробивное напряжение при частоте 50 Гц	соответствует/не соответствует -
1.10 3.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.3.10); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Уровень пробивной напряженности у электропроводящего экрана поверх токопроводящей жилы	- от 0 до 50 (кВ/мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 4.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.4);Исследования (испытания) по определению физических свойств;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических свойств;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Испытание на стойкость к наиванию	соответствует/не соответствует -
1.10 5.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.5.5);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Испытание на продольное распространение воды	соответствует/не соответствует -
1.10 6.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.7);Исследования (испытания) на надежность, долговечность;определение срока службы;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Срок службы	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 7.	ГОСТ 30284-2017 (п. 7.1); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает от 10 до 300 (кВ)
1.10 8.	ГОСТ 30284-2017 (п. 7.10); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	50%-ное разрядное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии	выдерживает/не выдерживает от 0 до 95 (кВ)
1.10 9.	ГОСТ 30284-2017 (п. 7.16); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Трекинг-эрозионная стойкость	выдерживает/не выдерживает от 0 до 95 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 0.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.6.5, п. 8.6.6);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Проникновение воды	выдерживает/не выдерживает от 0 до 100 (°C)
1.11 1.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.3, п. 8.1.4, п. 8.1.5, п. 8.1.8., п.8.1.9);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0 до 190 (кВ)
1.11 2.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.3, п. 8.1.4, п. 8.1.5, п. 8.1.8);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	-	Испытания переменным напряжением под дождем	выдерживает/не выдерживает от 0 до 95 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.3, п. 8.1.4, п. 8.1.5, п. 8.1.8); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает от 10 до 300 (кВ)
1.11 4.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.6); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	50%-ное разрядное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии	выдерживает/не выдерживает от 0 до 95 (кВ)
1.11 5.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.10); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Видимая корона	выдерживает/не выдерживает от 0 до 190 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 6.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.11); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Пробивное напряжение	соответствует/не соответствует от 0 до 190 (кВ)
1.11 7.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.12); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Уровень частичных разрядов	выдерживает/не выдерживает от 0 до 190 (кВ) от 1 до 10000 (пКл)
1.11 8.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.2); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Трекинг-эрозионная стойкость	выдерживает/не выдерживает от 0 до 95 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 9.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.3); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Уровень радиопомех	выдерживает/не выдерживает от 0 до 190 (кВ) от 5 до 125 (дБ(мкВ))
1.12 0.	ГОСТ Р МЭК 60230-2022 (п.4, п.5, п.6); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Арматура кабельная; Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 кВ до 150 кВ);	27.33.13.130; 42.22.11.110;	8548009000; 8544;	Испытание грозовыми импульсами	- от 10 до 600 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.8); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная поддерживающая, натяжная, соединительная, сцепная, защитная);	27.90.40.190;	-	Напряжение промышленных радиопомех	- от 1 до 125 (дБ(мкВ))
1.2.	ГОСТ Р 51155-2017 (п. 5.8); Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Арматура линейная поддерживающая, натяжная, соединительная, сцепная, защитная);	27.90.40.190;	-	Видимая корона	наличие/отсутствие -
1.3.	СТО 34.01-2.2-021-2020 (п.п. 6.2.21, 7.2.18, 8.2.17, 9.2.24, 10.2.14); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами);	42.22.11.110;	-	Уровень радиопомех	- от 1 до 125 (дБ(мкВ))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.					Видимая корона	наличие/отсутствие -
1.4.	ГОСТ 1516.2-97 (п.п. 4 и 5); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электронные трансформаторы тока и напряжения);	27.12;27.90;27.11;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -
					Напряжение грозового импульса	- от 30 до 2500 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 1516.2-97 (п.п. 4 и 6); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Испытание коммутационными импульсами	выдерживает/не выдерживает -
					Напряжение коммутационного импульса	- от 40 до 1900 (кВ)
1.6.	ГОСТ 1516.2-97 (п.п. 4 и 7 (метод 1)); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Испытание одноминутным напряжением	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ 1516.2-97 (п.п. 4 и 7.7); Неразрушающий контроль; визуально-оптический метод;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Видимая корона	наличие/отсутствие -
1.8.	ГОСТ Р 55194-2012 (п.п. 4 и 5); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Напряжение грозового импульса	- от 10 до 2100 (кВ)
					Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	ГОСТ Р 55194-2012 (п.п. 4 и 6); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Напряжение коммутационного импульса	- от 40 до 1660 (кВ)
					Испытание коммутационными импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.10.	ГОСТ Р 55194-2012 (п.п. 4 и 7.5.2); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Испытание одноминутным напряжением	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	ГОСТ Р 55194-2012 (п.п. 4 и 7.8);Неразрушающий контроль;визуально-оптический метод;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Видимая корона	наличие/отсутствие -
1.12.	ГОСТ 10390-2015 (п. 6.10);Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ); Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Среднее разрядное напряжение	- от 10 до 600 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ Р 55191-2012 (п. 8.3.1); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы; Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее;	27.11;27.12;27.90;	-	Напряжение погасания частичных разрядов	- от 1 до 600 (кВ)
1.14.	ГОСТ Р 55191-2012 (п. 8.3.2); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая; Оборудование электрическое прочее; Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электронные трансформаторы тока и напряжения);	27.12;27.90;27.11;	-	Уровень частичных разрядов	- от 1 до 250 (пКл)
1.15.	ГОСТ 34839-2022 (п.9.3.5); Электрофизические измерения; электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Муфты для силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно);	42.22.11.110;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 10.5); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует -
1.17.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 12.4.4); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Уровень частичных разрядов	- от 1 до 1000 (пКл)
1.18.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 12.4.5); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Тангенс угла диэлектрических потерь	- от 0,0001 до 0,01

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.						
1.19.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 12.4.6, п.13.2.4);Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Ускоренное испытание в режиме циклического нагрева	соответствует/не соответствует -
1.20.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 12.4.7, п.13.2.5);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Испытание коммутационным импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Испытание грозovým импульсным напряжением от 40 до 2000 кВ с последующим испытанием напряжением от 10 до 600 кВ переменного тока промышленной частоты	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание грозowymi импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.21.	ГОСТ Р МЭК 62067-2017 (п. 13.3.2.4); Испытания на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 150 кВ до 500 кВ);	42.22.11.110;	-	Ускоренное испытание в режиме циклического нагрева	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ Р 55189-2012 (п. 8.1.1-8.1.9); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.12.110;	-	Напряжение грозового импульса	- от 40 до 2500 (кВ)
					Напряжение коммутационного импульса	- от 40 до 2000 (кВ)
					Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила	- от 1 до 600 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	ГОСТ 28739-90 (п. 15, п.18);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (Изоляторы опорные из органических материалов для систем внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ);	27.90.12.110;	-	Напряжение грозового импульса	- от 20 до 2500 (кВ)
1.24.	ГОСТ 28739-90 (п. 16);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (Изоляторы опорные из органических материалов для систем внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ);	27.90.12.110;	-	Испытательное одноминутное переменное напряжение	- от 1 до 500 (кВ)
1.25.	ГОСТ 28739-90 (п. 17);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (Изоляторы опорные из органических материалов для систем внутренних установок на номинальное напряжение свыше 1000 В до 300 кВ);	27.90.12.110;	-	Уровень частичных разрядов	- от 1 до 10000 (пКл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.14); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Пробивное напряжение	- от 1 до 600 (кВ)
1.27.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.17); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Испытания переменным напряжением под дождем	выдерживает/не выдерживает -
1.28.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.18); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.20); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	Уровень радиопомех	- от 10 до 2500 (дБмкВ)
1.30.	ГОСТ 1232-2017 (п. 8.23); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ И СТЕКЛЯННЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 1 ДО 35 кВ);	27.90.12.110;	-	50%-ное разрядное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии	- от 1 до 600 (кВ)
1.31.	ГОСТ Р 51097-97; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Линейная арматура, Птицезащитные устройства); Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые); Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.90.40.190; 23.19.25; 27.90.12.110; 27.12.10.130; 42.22.11.110;	8535400000;	Напряжение промышленных радиопомех	- от 10 до 300 (дБ(мкВ))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные); Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения;				
1.32.	ГОСТ 20074- 83;Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные); Трансформаторы электрические; Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые); Изоляторы электрические (Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные);	27.12.10.130;27.11.4;2 3.19.25;27.90.12.110;	8535400000;	Уровень частичных разрядов	- от 2 до 100 (пКл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.	ГОСТ 12179-76; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения;	42.22.11.110;	-	Тангенс угла диэлектрических потерь	- от 0,0001 до 0,01
1.34.	ГОСТ 26196-84; Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Напряжение промышленных радиопомех	- от 5 до 250 (дБмкВ)
1.35.	ГОСТ 2990-78 (п. 4.1); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения;	42.22.11.110;	-	Испытание напряжением	- от 10 до 600 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.	ГОСТ 28114-89 (п.4.1);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения;	42.22.11.110;	-	Уровень частичных разрядов	- от 1 до 250 (пКл)
1.37.	ГОСТ 26093-84 (п. 2.2.1.4);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	-	Электрическая прочность изоляции	- от 1 до 100 (кВ/мм)
1.38.	ГОСТ IEC 61869-1-2015 (п.7.2.2);Электрофизические измерения;Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электронные трансформаторы тока и напряжения);	27.11;	-	Предельно допустимое превышение температуры	- от 1 до 140 (К)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.	ГОСТ IEC 61869-1-2015 (п.п. 7.2.3, 7.2.4); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электронные трансформаторы тока и напряжения);	27.11;	-	Напряжение коммутационного импульса	- от 10 до 2000 (кВ)
					Напряжение грозового импульса	- от 10 до 2500 (кВ)
1.40.	ГОСТ 7746-2015 (п. 9.2.1); Электрофизические измерения; Электрофизические измерения;	Электродвигатели, генераторы и трансформаторы (Электронные трансформаторы тока и напряжения);	27.11;	-	Испытательное одноминутное переменное напряжение	- от 1 до 600 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.	ГОСТ Р 70399-2022 (п.11.13.1);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Уровень радиопомех	- от 0 до 125 (дБмкВ)
1.42.	ГОСТ Р 70399-2022 (п.11.13.1);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Видимая корона	соответствует/не соответствует -
1.43.	ГОСТ Р 70399-2022 (п.11.13.2);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Выдерживаемое напряжение промышленной частоты	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ Р 70399-2022 (п.11.13.3);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает -
1.45.	ГОСТ Р 70399-2022 (п.11.13.4);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.46.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.3 п.5.2.2);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Классификационное напряжение	- от 1 до 500 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.5);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Пропускная способность	соответствует/не соответствует -
1.48.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.6);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Тепловая устойчивость	устойчиво/неустойчиво -
1.49.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.7);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Характеристика "напряжение-время"	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.9);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Испытательное напряжение грозового импульса	- от 50 до 2100 (кВ)
					Испытательное напряжение коммутационного импульса	- от 100 до 1550 (кВ)
					Испытательное одноминутное переменное напряжение	- от 10 до 550 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.11);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Уровень частичных разрядов	- от 1 до 100 (пКл)
1.52.	ГОСТ Р 52725-2021 (п.8.20);Электрофизические измерения;электрофизические измерения;	Разрядники высоковольтные (Ограничители перенапряжений нелинейные);	27.12.10.130;	8535400000;	Электрическое напряжение	- от 6 до 480 (кВ)
					Уровень радиопомех	- от 1 до 125 (дБ(мкВ))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.1);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25.000;	-	Испытание непрерывным потоком искр	соответствует/не соответствует -
1.54.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.2);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);испытание электрической прочности (изоляции на пробой);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Пробивное напряжение при частоте 50 Гц	- от 0 до 600 (кВ)
1.55.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.3);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Уровень промышленных радиопомех	- от 5 до 250 (дБ(мкВ))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.4);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Испытания переменным напряжением под дождем	соответствует/не соответствует -
1.57.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.5);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	50%-ное разрядное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии	- от 0 до 600 (кВ)
1.58.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.6);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Испытательное напряжение грозового импульса	- от 0 до 2500 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	ГОСТ 6490-2017 (7.4.7);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические стеклянные (Изоляторы линейные подвесные тарельчатые);	23.19.25;	-	Непробиваемость импульсным напряжением с крутым фронтом	- от 0 до 2500 (кВ)
1.60.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.10.5);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляция и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует -
1.61.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.12.4.4);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляция и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Уровень частичных разрядов	- от 1 до 1000 (пКл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п.12.4.5);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Тангенс угла диэлектрических потерь	- от 0,0001 до 0,01
1.63.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п. 12.4.6, п. 13.2.4);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Ускоренное испытание в режиме циклического нагрева	выдерживает/не выдерживает -
1.64.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п. 12.4.7, п. 13.2.5);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Испытание грозовым импульсным напряжением от 40 до 2000 кВ с последующим испытанием напряжением от 10 до 600 кВ переменного тока промышленной частоты	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.					Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.65.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п. 12.4.9, приложение D); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Удельное электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует -
1.66.	ГОСТ Р МЭК 60840-2022 (п. 13.3.2.4); Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов; прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 30 кВ до 150 кВ);	42.22.11.110;	-	Ускоренное испытание в режиме циклического нагрева	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.4.1); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Уровень радиопомех	- от 1 до 125 (дБ(мкВ))
1.68.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.4.1); Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля; визуально-оптический метод;	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Видимая корона	наличие/отсутствие -
1.69.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.4.2); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.4.3); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Выдерживаемое напряжение промышленной частоты	соответствует/не соответствует -
1.71.	СТО 34.01-2.2-011-2015 (п. 8.4.4); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (Птицезащитные устройства);	27.90.40.190;	-	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает -
1.72.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.3.6); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Переменное напряжение	- от 0 до 1200 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.3.6); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Импульсное напряжение	- от 0 до 2500 (кВ)
1.74.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.3.7); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Уровень частичных разрядов	- от 0 до 250 (пКл)
1.75.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.3.8); Исследования (испытания) методами неразрушающего контроля; электропараметрический метод;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Тангенс угла диэлектрических потерь	- от 0,0001 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.3.9); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Пробивное напряжение при частоте 50 Гц	соответствует/не соответствует -
1.77.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.3.10); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Уровень пробивной напряженности у электропроводящего экрана поверх токопроводящей жилы	- от 0 до 50 (кВ/мм)
1.78.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.4); Исследования (испытания) по определению физических свойств; прочие методы исследований (испытаний) по определению физических свойств;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Испытание на стойкость к наиванию	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.5.5);Исследования (испытания) на воздействия внешних факторов;испытание на водонепроницаемость;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Испытание на продольное распространение воды	соответствует/не соответствует -
1.80.	ГОСТ 34834-2022 (п. 8.7);Исследования (испытания) на надежность, долговечность;определение срока службы;	Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с изоляцией на напряжение от 6 до 35 кВ);	42.22.11.110;	-	Срок службы	соответствует/не соответствует -
1.81.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.3, п. 8.1.4, п. 8.1.5, п. 8.1.8);Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания);прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Испытание грозовыми импульсами	выдерживает/не выдерживает от 50 до 2500 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.3, п. 8.1.4, п. 8.1.5, п. 8.1.8, п. 8.1.9); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 10 до 1150 (кВ)
1.83.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.3, п. 8.1.4, п. 8.1.5, п. 8.1.8); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	-	Испытания переменным напряжением под дождем	выдерживает/не выдерживает от 10 до 1150 (кВ)
1.84.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.6); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	50%-ное разрядное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии	выдерживает/не выдерживает от 10 до 1150 (кВ)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.7); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	-	Непробиваемость импульсным напряжением с крутым фронтом	выдерживает/не выдерживает от 10 до 2000 (кВ/мкс)
1.86.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.10); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Видимая корона	выдерживает/не выдерживает от 10 до 1150 (кВ)
1.87.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.1.12); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Уровень частичных разрядов	выдерживает/не выдерживает от 10 до 1150 (кВ) от 1 до 10000 (пКл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	ГОСТ Р 52082-2023 (п. 8.3); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Изоляторы электрические;	27.90.12.110;	8546909000;	Уровень радиопомех	выдерживает/не выдерживает от 10 до 1150 (кВ) от 5 до 125 (дБ(мкВ))
1.89.	ГОСТ Р МЭК 60230-2022 (п.4, п.5, п.6); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Арматура кабельная; Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 30 кВ до 500 кВ);	27.33.13.130; 42.22.11.110;	8548009000; 8544;	Испытание грозовыми импульсами	соответствует/не соответствует от 50 до 3000 (кВ)
1.90.	ГОСТ Р МЭК 60230-2022 (п.4, п.5, п.7); Электрофизические (электротехнические) исследования (испытания); прочие методы электрофизических (электротехнических) исследований (испытаний);	Арматура кабельная; Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения (Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 30 кВ до 500 кВ);	27.33.13.130; 42.22.11.110;	8548009000; 8544;	Испытание коммутационными импульсами	соответствует/не соответствует от 30 до 2000 (кВ)

Руководитель ИЛ

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Данилевский С.С.

инициалы, фамилия уполномоченного лица